

**Управление образования администрации города Тулы**  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**  
**«Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза**  
**Леонида Павловича Тихмянова»**  
**(МБОУ ЦО № 8)**

300034, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18

Телефоны: 31-56-41

**Отчёт об исполнении предписаний по устранению выявленных нарушений**  
**обязательных требований за период 2020 – 2024 г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Адрес объекта (структурного подразделения), в котором необходимо проведение работ</b>	<b>Вид нарушения с указанием мероприятия по его устранению</b>	<b>Наименование, дата и номер предписаний контролирующих и надзорных органов</b>	<b>Срок исполнения мероприятия по предписанию</b>	<b>Информация об исполнении</b>
1	г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18	Обеспечить наличие исполнительной документации на установки систем противопожарной защиты здания школы	Предписание № 166/1/103 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29 июля 2021 г.	01.08.2022 г.	Разработана проектно-сметная документация системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансирование на реализацию ПСД не выделено
2	г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18	Кабели и провода	Предписание № 166/1/103	01.08.2022 г.	Разработана

		автоматических установок противопожарной защиты заменить на соответствующие требованиям	по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29 июля 2021 г.		проектно-сметная документация системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансирование на реализацию ПСД не выделено
3	г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18	Помещение отдельно стоящих зданий – гаражей – не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с учетом требований действующих нормативно-технических документов	Предписание № 166/1/103 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29 июля 2021 г.	01.08.2022 г.	Разработана проектно-сметная документация системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансирование на реализацию ПСД не выделено
4	г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40	Обеспечить наличие исполнительной документации на установки систем противопожарной	Предписание № 166/1/102 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по	01.08.2022 г.	Разработана проектно-сметная документация системы

		защиты здания школы	обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29 июля 2021 г.		автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансирование на реализацию ПСД не выделено
5	г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40	Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты заменить на соответствующие требованиям	Предписание № 166/1/102 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29 июля 2021 г.	01.08.2022 г.	Разработана проектно-сметная документация системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансирование на реализацию ПСД не выделено
6	г. Тула, ул. Первомайская, д. 53	Обеспечить наличие исполнительной документации на установки систем противопожарной защиты здания школы	Предписание № 165/1/101 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы	01.08.2022 г.	Разработана проектно-сметная документация системы автоматической пожарной сигнализации и

			возникновения пожара от 29 июля 2021 г.		системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансирование на реализацию ПСД не выделено
7	г. Тула, ул. Первомайская, д. 53	Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты заменить на соответствующие требованиям	Предписание № 165/1/101 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29 июля 2021 г.	01.08.2022 г.	Разработана проектно-сметная документация системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансирование на реализацию ПСД не выделено
8	г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18	Обеспечить соблюдение норматива площади в учебном кабинете, оборудованном рабочими местами с персональными компьютерами (4,5 м <sup>2</sup> на 1 рабочее место)	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом	31.08.2022 г.	Замечания устранены

			от 09 февраля 2022 г.		
9	г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18	Заменить в учебных кабинетах столы и стулья, покрытие которых имеет дефекты и повреждения	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 09 февраля 2022 г.	25.08.2022 г.	Замечания устранены
10	г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18	В рекреации 3 этажа, учебных кабинетах №№ 2.4, 2.9 обеспечить отделку полов (линолеум) без дефектов и повреждений	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 09 февраля 2022 г.	25.08.2022 г.	Ожидание финансирования на устранение нарушений
11	г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18	В туалете для девочек 3 этажа обеспечить отделку стен, потолков без дефектов и повреждений, в туалете для девочек 2 этажа устранить следы протекания на потолке	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом	25.08.2022 г.	Замечания устранены

			от 09 февраля 2022 г.		
12	г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18	Провести ремонт помещений пищеблока (кроме котломоечного и посудомоечного помещений), устранить дефекты и повреждения отделки стен, полов, потолков	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 09 февраля 2022 г.	25.08.2022 г.	Ожидание финансирования на устранение нарушений
13	г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40	Обеспечить соблюдение норматива площади в учебном кабинете, оборудованном рабочими местами с персональными компьютерами (4,5 м <sup>2</sup> на 1 рабочее место)	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 09 февраля 2022 г.	31.08.2022 г.	Замечания устранены
14	г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40	Заменить в учебных кабинетах столы и стулья, покрытие которых имеет дефекты и повреждения	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом	25.08.2022 г.	Замечания устранены

			от 09 февраля 2022 г.		
15	г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40	В рекреации 1 этажа (левое крыло), медицинском кабинете, учебных кабинетах №№ 2.5, 3.2, кабинете физики обеспечить отделку полов (линолеум) без дефектов и повреждений	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 09 февраля 2022 г.	25.08.2022 г.	Ожидание финансирования на устранение нарушений
16	г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40	В туалете для мальчиков 1 этажа, 2 этажа, 3 этажа, в туалете для девочек 2 этажа устранить дефекты и повреждения отделки стен, потолков	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 09 февраля 2022 г.	25.08.2022 г.	Замечания устранены
17	г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40	В спортивном зале и раздевалках для мальчиков и девочек при нем обеспечить отделку стен и полов без дефектов и повреждений	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом	25.08.2022 г.	Замечания устранены

			от 09 февраля 2022 г.		
18	г. Тула, ул. Первомайская, д. 53	Заменить в учебных кабинетах столы и стулья, покрытие которых имеет дефекты и повреждения	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 09 февраля 2022 г.	25.08.2022 г.	Замечания устранены
19	г. Тула, ул. Первомайская, д. 53	В учебных кабинетах №№ 26, 29, 36 обеспечить отделку полов (линолеум) без дефектов и повреждений	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 09 февраля 2022 г.	25.08.2022 г.	Ожидание финансирования на устранение нарушений
20	г. Тула, ул. Первомайская, д. 53	В рекреациях 1, 2 и 3 этажей, учебных кабинетах №№ 3, 27, 29 заменить окна с неисправными фрамугами, стекла не из цельного стеклопакета	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом	25.08.2022 г.	Ожидание финансирования на устранение нарушений

			от 09 февраля 2022 г.		
21	г. Тула, ул. Первомайская, д. 53	В спортивном зале и раздевалках для мальчиков и девочек при нем провести ремонт, устранить дефекты и повреждения отделки стен, полов, потолков	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 09 февраля 2022 г.	25.08.2022 г.	Замечания устранены
22	г. Тула, ул. Первомайская, д. 53	Устранить дефекты покрытия проездов и подходов на территории учреждения	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 09 февраля 2022 г.	25.08.2022 г.	Замечания устранены
23	г. Тула, ул. Серебровская, д. 16	В группах частично заменить столы и стулья, покрытие которых имеет дефекты и повреждения	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом	25.08.2022 г.	Замечания устранены

			от 09 февраля 2022 г.		
24	г. Тула, ул. Серебровская, д. 16	В группах №№ 1, 2 заменить мягкую мебель (диваны), имеющие покрытие с нарушением целостности	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 09 февраля 2022 г.	25.08.2022 г.	Замечания устранены
25	г. Тула, ул. Серебровская, д. 16	На пищеблоке провести ремонт стен, потолков в котломоечном отделении и помещении для обработки овощей, устранить дефекты и повреждения	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 09 февраля 2022 г.	25.08.2022 г.	Ожидание финансирования на устранение нарушений
26	г. Тула, ул. Демонстрации, д. 144а	В группах №№ 7, 11, 12 провести ремонт, устранить дефекты отделки стен, полов, потолков	Предписание № 29/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом	25.08.2022 г.	Замечания устранены

			от 09 февраля 2022 г.		
27	г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18	В обеденном зале дооборудовать дополнительно 3 раковины для мытья рук	Предписание № 99/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 31 мая 2023 г.	10.11.2023 г.	Замечания устранены
28	г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18	Провести ремонт горячего цеха пищеблока, холодильной камеры	Предписание № 99/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 31 мая 2023 г.	10.11.2023 г.	Ожидание финансирования на устранение нарушений
29	г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40	Обеспечить учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде	Предписание № 99/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом	10.09.2023 г.	Замечания устранены

			от 31 мая 2023 г.		
30	г. Тула, ул. Первомайская, д. 53	В обеденном зале дооборудовать дополнительно 1 раковину для мытья рук	Предписание № 99/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 31 мая 2023 г.	10.11.2023 г.	Замечания устранены
31	г. Тула, ул. Первомайская, д. 53	Провести ремонт горячего цеха пищеблока, сырого цеха пищеблока и раздевалки для сотрудников	Предписание № 99/20 по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 31 мая 2023 г.	10.11.2023 г.	Ожидание финансирования на устранение нарушений
32	г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18	Обеспечить расположение интерактивных досок в учебных кабинетах по центру фронтальной стены помещений	Предписание № 100/20 об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 01 июня 2023 г.	10.09.2023 г.	Замечания устранены
33	г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18	В туалете для мальчиков 2 этаж левое крыло дооборудовать недостающие сантехприборы (раковины для мытья рук, унитазы)	Предписание № 100/20 об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 01 июня 2023 г.	10.10.2023 г.	Замечания устранены

34	г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40	Обеспечить расположение интерактивных досок в учебных кабинетах по центру фронтальной стены помещений	Предписание № 100/20 об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 01 июня 2023 г.	10.09.2023 г.	Замечания устранены
35	г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40	Туалетные комнаты для дошкольников оборудовать кабинками с дверями	Предписание № 100/20 об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 01 июня 2023 г.	10.10.2023 г.	Замечания устранены
36	г. Тула, ул. Первомайская, д. 53	Обеспечить расположение интерактивных досок в учебных кабинетах по центру фронтальной стены помещений	Предписание № 100/20 об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 01 июня 2023 г.	10.09.2023 г.	Замечания устранены
37	г. Тула, ул. Первомайская, д. 53	Провести ремонт актового зала	Предписание № 100/20 об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 01 июня 2023 г.	10.11.2024 г.	Ожидание финансирования на устранение нарушений
38	г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18	Обеспечить наличие исполнительной документации на установки систем противопожарной защиты здания школы	Предписание № 2311/3-71/97-В/ПИВ об устранении нарушений обязательных требований от 15 ноября 2023 г.	07.10.2024 г.	Разработана проектно-сметная документация системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансирование

					на реализацию ПСД не выделено
39	г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18	Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты заменить на соответствующие требованиям	Предписание № 2311/3-71/97-В/ПИВ об устранении нарушений обязательных требований от 15 ноября 2023 г.	07.10.2024 г.	Разработана проектно-сметная документация системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансирование на реализацию ПСД не выделено
40	г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18	Помещение отдельно стоящих зданий – гаражей – не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с учетом требований действующих нормативно-технических документов	Предписание № 2311/3-71/97-В/ПИВ об устранении нарушений обязательных требований от 15 ноября 2023 г.	07.10.2024 г.	Разработана проектно-сметная документация системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансирование на реализацию ПСД не выделено
41	г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40	Обеспечить наличие	Предписание	07.10.2024 г.	Разработана

		исполнительной документации на установки систем противопожарной защиты здания школы	№ 2311/3-71/111-В/ПИВ об устранении нарушений обязательных требований от 05 декабря 2023 г.		проектно-сметная документация системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансирование на реализацию ПСД не выделено
42	г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40	Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты заменить на соответствующие требованиям	Предписание № 2311/3-71/97-В/ПИВ об устранении нарушений обязательных требований от 15 ноября 2023 г.	07.10.2024 г.	Разработана проектно-сметная документация системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансирование на реализацию ПСД не выделено
43	г. Тула, ул. Первомайская, д. 53	Обеспечить наличие исполнительной документации на установки систем противопожарной	Предписание № 2312/3-71/115-В/ПИВ об устранении нарушений обязательных требований	07.10.2024 г.	Разработана проектно-сметная документация системы

		защиты здания школы	от 14 декабря 2023 г.		автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансирование на реализацию ПСД не выделено
44	г. Тула, ул. Первомайская, д. 53	Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты заменить на соответствующие требованиям	Предписание № 2312/3-71/115-В/ПИВ об устранении нарушений обязательных требований от 14 декабря 2023 г.	07.10.2024 г.	Разработана проектно-сметная документация системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансирование на реализацию ПСД не выделено