

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Телефон/факс: 39-50-91

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 151 / 1 / 104 .

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах за-
щиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**
*Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования №8
имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Привокзального и Со-
ветского округов г. Тулы по пожарному надзору – ВрИО начальника отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) Главного
управления МЧС России по Тульской области, подполковника вн. службы Самсонова Алексея
Георгиевича

(наименование органа ОНД)

№ 151 от "24" июля 20 19 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "02" августа 20 19 г. по
12 ч. 00 мин. 05 августа 2019 г. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической
работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) ГУ МЧС России по Тульской области,
старшим лейтенантом внутренней службы Тищенко Антоном Вадимовичем была проведена
внеплановая выездная проверка за соблюдением требований пожарной безопасности муниципаль-
ным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования №8». Объект защиты –
здания и помещения школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования №8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» (МБОУ
«ЦО № 8»), расположенные по адресу: г. Тула, ул. Первомайская, д. 53.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с:

Заместителем директора по безопасности МБОУ ЦО №8 Борисовым Александром Владимирови-
чем;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной без-
опасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пред- писания	Вид нарушения требований пожар- ной безопасности с указанием ме- роприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре- бования которого(ых) нарушены	Срок устране- ния наруше- ния требова- ний пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить наличие испол- нительной документации на	Правила противопожарного ре- жима в Российской Федерации	01.12.2019 г.	

	установки и системы противопожарной защиты здания школы	(утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.), п. 61. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.		
2.	Сформировать сигнал на управление в автоматическом режиме установками оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р	п.14.2 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» №5.13130.2009)	01.12.2019 г.	
3.	Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты не соответствуют требованиям.	П.4.5 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» №6.13130.2013 и п.6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	01.12.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Инспектор ОНД и ПР г. Тулы
(по Привокзальному и Советскому округам)
Главного управления МЧС России по Тульской области
Тищенко А.В.



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 05 ” августа 20 19 г.

Предписание для исполнения получил(а):

05.08.2019г. 
(подпись, дата)

Директор МБОУ ЦО №8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова Матвиевская Татьяна Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)

Одновременно сообщая: на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99 и телефон Тульского филиала Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 79-06-13.