

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д. 21, тел. 56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Телефон/факс: 39-50-91

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 149 / 1 / 102 .

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах за-  
щиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара  
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования №8  
имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Привокзального и Со-  
ветского округов г. Тулы по пожарному надзору – ВрИО начальника отдела надзорной деятельно-  
сти и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) Главного  
управления МЧС России по Тульской области, подполковника вн. службы Самсонова Алексея

Георгиевича

(наименование органа ОНД)

№ 150 от "24" июля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. "02" августа 2019 г. по  
15 ч. 00 мин. 05 августа 2019 г. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) ГУ МЧС России по Тульской области,  
старшим лейтенантом внутренней службы Тищенко Антон Валдимович была проведена  
внеплановая выездная проверка за соблюдением требований пожарной безопасности муниципаль-  
ным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования №8». Объект защиты –  
здания и помещения школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Центр образования №8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» (МБОУ  
«ЦО № 8»), расположенные по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д.18.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с:

Директором МБОУ ЦО №8 Матвиевской Татьяной Николаевной; Заместителем директора по без-  
опасности МБОУ ЦО №8 Борисовым Александром Владимировичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной без-  
опасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пред- писания	Вид нарушения требований пожар- ной безопасности с указанием ме- роприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре- бования которого(ых) нарушены	Срок устрани- ния наруше- ния требова- ний пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	Оборудовать помещение тамбура и коридора перед	Нормы пожарной безопасности (НПБ) 110-03 «Перечень зданий,	01.12.2019 г.	

	выходом из актового зала на лестницу 3- типа автоматической пожарной сигнализацией с учетом требований действующих нормативно-технических документов	сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», (п. 3, п. 4, табл. 1, табл. 2, табл. 3, табл. 4)		
2.	Оборудовать помещение тамбура перед выходом наружу из пищеблока автоматической пожарной сигнализацией с учетом требований действующих нормативно-технических документов	Нормы пожарной безопасности (НПБ) 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», (п. 3, п. 4, табл. 1, табл. 2, табл. 3, табл. 4)	01.12.2019 г.	
3.	Оборудовать помещения подвала - тира автоматической пожарной сигнализацией с учетом требований действующих нормативно-технических документов	Нормы пожарной безопасности (НПБ) 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», (п. 3, п. 4, табл. 1; табл. 2, табл. 3, табл. 4)	01.12.2019 г.	
4.	Оборудовать помещения отдельно стоящих зданий - гаражей автоматической пожарной сигнализацией с учетом требований действующих нормативно-технических документов	Нормы пожарной безопасности (НПБ) 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», (п. 3, п. 4, табл. 1, табл. 2, табл. 3, табл. 4)	01.12.2019 г.	
5.	Установить ограждение с перилами на лестнице лестничного марша из актового зала на первый этаж	СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.28* При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами.	01.12.2019 г.	
6.	Обеспечить тип заполнения проемов в противопожарной стене, отделяющей помещения пищеблока от основной части здания, в соответствии с требуемым пределом огнестойкости (в соответствии с таблицей 23 приложения ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	ст.88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п. 5.6.4 Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф4.2, Ф4.3 пищеблока выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.	01.12.2019 г.	

7.	Сформировать сигнал на управление в автоматическом режиме установками оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р	п.14.2 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» №5.13130.2009)	01.12.2019 г.	
8.	Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты не соответствуют требованиям.	П.4.5 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» №6.13130.2013 и п.6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	01.12.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР г. Тулы  
(по Привокзальному и Советскому округам)  
Главного управления МЧС России по Тульской области  
Тищенко А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

“ 05 ” августа 20 19 г.



Предписание для исполнения получил(а):

05.08.2019г.

(подпись, дата)

Директор МБОУ ЦО №8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова Матвиевская Татьяна Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

Одновременно сообщая: на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99 и телефон Тульского филиала Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 79-06-13.