

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 56-87-26, (4872) 21-10-30,  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Тулы  
(по Привокзальному и Советскому округам)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89, тел./ факс: (4872) 39-50-91,  
эл. почта : [ondpriv-sov@yandex.ru](mailto:ondpriv-sov@yandex.ru)

### Предписание № 165/1/101

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах за-  
щиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр обра-  
зованию №8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической ра-  
боты г.Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) подполковника вн. службы Пилипен-  
ко Руслана Сергеевича

(наименование органа ОНД)

№ 165 от “ 21 ” июля 20 21 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ  
“О пожарной безопасности” в период с 10 час. 00 мин. “ 26 ” июля 2021 г. по  
12 час. 00 мин. “ 29 ” июля 2021 г. инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Привокзальному и Со-  
ветскому округам) лейтенантом вн.службы Чернятиным Александром Николаевичем была про-  
ведена внеплановая выездная проверка за соблюдением требований пожарной безопасности в  
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №8 им. Ге-  
роя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова». Объект защиты — здание и помещение  
школы Муниципального общеобразовательного учреждения «Центр образования №8 им. Героя  
Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова», по адресу: г. Тула, ул. Первомайская, д. 53.  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзо-  
ру, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

**совместно с:** ИО директора МБОУ «Центр образования №8 им. Героя Советского Союза Лео-  
нида Павловича Тихмянова» Редькиным Русланом Станиславовичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной без-  
опасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1             | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1.            | Обеспечить наличие исполнительной документации на установки систем противопожарной защиты здания школы.                            | п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ» утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.   | 01.08.2022 г.  |  |

|    |   |   |               |  |
|----|---|---|---------------|--|
| 2. | Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты заменить на соответствующие требованиям. | п. 4.5 Свод правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности»; п. 6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». | 01.08.2022 г. |  |
|----|---|---|---------------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР г. Тулы  
(по Привокзальному и Советскому округам)  
**Чернятин Александр Николаевич**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 29 ” июля 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):

**ИО директора МБОУ «Центр образования №8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» Редькин Руслан Станиславович.**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” июля 2021 г.



*Одновременно сообщаем:* на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99 и телефон Тульского филиала Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 79-06-13.