

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 56-87-26, (4872) 21-10-30,  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Тулы  
(по Привокзальному и Советскому округам)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89, тел./ факс: (4872) 39-50-91,  
эл. почта : ondpriv-sov@yandex.ru

### Предписание № 166/1/103

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах за-  
щиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр обра-  
зованию №8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической ра-  
боты г.Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) подполковника вн. службы Пилипен-  
ко Руслана Сергеевича

(наименование органа ОНД)

№ 164 от " 21 " июля 20 21 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" в период с 14 час. 00 мин. " 26 " июля 2021 г. по  
16 час. 00 мин. " 29 " июля 2021 г. инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Привокзальному и Со-  
ветскому округам) лейтенантом вн.службы Чернятиным Александром Николаевичем была про-  
ведена внеплановая выездная проверка за соблюдением требований пожарной безопасности в  
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №8 им. Ге-  
роя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова». Объект защиты — здание и помещение  
школы Муниципального общеобразовательного учреждения «Центр образования №8 им. Героя  
Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова», по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзо-  
ру, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

**совместно с:** ИО директора МБОУ «Центр образования №8 им. Героя Советского Союза Лео-  
нида Павловича Тихмянова» Редькиным Русланом Станиславовичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной без-  
опасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1             | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1.            | Обеспечить наличие исполнительной документации на установки систем противопожарной защиты здания школы.                            | п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ» утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.   | 01.08.2022 г.  |  |
| 2.            | Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты заменить на соответствующие требованиям.                          | п. 4.5 Свод правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.  | 01.08.2022 г.  |  |

|    |   |  |               |
|----|---|--|---------------|
|    |   | Электрооборудование.<br>Требование пожарной безопасности»;<br>п. 6 ГОСТ 31565-20212<br>«Кабельные изделия.<br>Требования пожарной безопасности».                               |               |
| 3. | Помещение отдельно стоящих зданий — гаражей не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с учётом требований действующих нормативно-технических документов. | п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». | 01.08.2022 г. |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР г. Тулы  
(по Привокзальному и Советскому округам)  
Чернятин Александр Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » июля 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):

ИО директора МБОУ «Центр образования №8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» Редькин Руслан Станиславович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » июля 2021 г.



Одновременно сообщают: на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99 и телефон Тульского филиала Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 79-06-13.