

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» ноября 2023 г., 71230061000208341493

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому
округам) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Тульской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа в при необходимости его территориального органа)

«15» ноября 2023 г., 11 час. 00 мин. № 2311/3-71/97-В/ПДВ

(даты и время фактического начала инспекционного визита)

г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89

(адреса объектов контроля)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «03» ноября 2023 г., № 2311/3-71/97-В/ПДВ, учетный номер проверки 71230061000208341493.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с видами государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Пантелькин Артем Андреевич – старший инспектор ОНД и ПР г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) (Государственный инспектор Привокзального и Советского округов г. Тулы по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителем группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченными) на проведение инспекционного визита. При наличии инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) визитная была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с подомными к виду контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Тульская, г Тула, ул Фрунзе, Дом 18

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемой деятельности или иных видов деятельности, а также наименование объекта контроля, в отношении которого были проведены инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 8 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕОНИДА ПАВЛОВИЧА ТИХМЯНОВА" ИНН 7106034468, адрес регистрации юридического лица: 300034, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ТУЛА, ФРУНЗЕ УЛИЦА, ДОМ 18

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или исполнительного органа, от индивидуального номера идентификации в адрес организации (ее филиала, представительства, структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «15» ноября 2023 года, 10 час. 00 мин.
по «15» ноября 2023 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по конкретным вопросам)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечено наличие исполнительной документации на установки систем противопожарной защиты здания школы. Что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479. Данное нарушение приведет к неисправности систем противопожарной защиты школы. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания № 164 / 1 / 103 от 29.07.2021, пункт предписания 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

07.10.2024

2. Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты не заменены на соответствующие требованиям. Что является нарушением ч. 4 ст. 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.5 Свода правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п. 6 ГОСТ 31565-20212 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Данное нарушение приведет к неисправности систем противопожарной защиты школы. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания № 164 / 1 / 103 от 29.07.2021, пункт предписания 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

07.10.2024

3. Помещения отдельно стоящих зданий – гаражей не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Что является нарушением п. 5, п. 4.1.2.1 приложение 1 Постановления Правительства от 01.09.2021 №1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания № 164 / 1 / 103 от 29.07.2021, пункт предписания 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 09/01/2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»


Нарушенное обязательное требование:

3. Объекты защиты оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с: критериями оснащения зданий системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 1; критериями оснащения сооружений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 2; критериями оснащения помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 3; критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 4.

Срок устранения нарушения:

07.10.2024

Старший инспектор ОНД и ПР г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) (Государственный инспектор Привокзального и Советского округов г. Тулы по пожарному надзору) Пантелькин Артем Андреевич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

Подпись

Тищенко Антон Вадимович - инспектор ОНД и ПР г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) (Государственный инспектор Привокзального и Советского округов г. Тулы по пожарному надзору), телефон: 88(4872)395091, e-mail: ondpriv-sov@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, неосуществившего подготовку проекта предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении инспекционного визита:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, неосуществившего подготовку проекта предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) ознакомленного предписания)

«11» часов «00» минут «15» 11 2023 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

